



USB/ basicCON 4113 1:4 LVDS Splitter

Nutzerhandbuch
(Originaldokumentation)
Dokumentversion 1.1

© 2014 GÖPEL electronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software sowie das Handbuch selbst dürfen nur in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen verwendet oder kopiert werden.
Zu Sicherungszwecken darf der Käufer eine Kopie der Software anfertigen.

Der Inhalt des Handbuchs dient ausschließlich der Information, ist nicht als Verpflichtung der GÖPEL electronic GmbH anzusehen und kann ohne Vorankündigung verändert werden.
Hard- und Software unterliegen ebenso möglichen Veränderungen im Sinne des technischen Fortschritts.

Die GÖPEL electronic GmbH übernimmt keinerlei Gewähr oder Garantie für Genauigkeit und Richtigkeit der Angaben in diesem Handbuch.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der GÖPEL electronic GmbH darf kein Teil dieser Dokumentation in irgendeiner Art und Weise übertragen, vervielfältigt, in Datenbanken gespeichert oder in andere Sprachen übersetzt werden (es sei denn, dies ist durch die Lizenzbedingungen ausdrücklich erlaubt).

Die GÖPEL electronic GmbH haftet weder für unmittelbare Schäden noch für Folgeschäden aus der Anwendung ihrer Produkte.

Gedruckt: 27.11.2014

Alle in diesem Handbuch verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen oder eingetragene Markennamen ihres jeweiligen Eigentümers.

Stand: November 2014

1	INSTALLATION	1-1
1.1	HARDWAREINSTALLATION	1-1
1.2	TREIBERINSTALLATION	1-2
2	HARDWARE	2-1
2.1	BESTIMMUNG	2-1
2.2	TECHNISCHE DATEN	2-3
2.2.1	<i>Abmessungen</i>	2-3
2.2.2	<i>Elektrische Kennwerte</i>	2-3
2.3	AUFBAU UND FUNKTION	2-4
2.3.1	<i>Allgemeines</i>	2-4
2.3.2	<i>Hardware Initialisierung</i>	2-4
2.3.3	<i>Adressierung</i>	2-5
2.3.4	<i>Stromversorgung</i>	2-5
2.3.5	<i>Anschlussbelegung</i>	2-5
2.4	ZUBEHÖR	2-6
3	PROGRAMMIEREN ÜBER G-API	3-1

1 Installation

1.1 Hardwareinstallation



Wir empfehlen, die Gerätetreiber-Software vor dem Anschließen der Baugruppen an den PC/ Laptop zu installieren (siehe Abschnitt [Treiberinstallation](#)).

USB 4113:

Das USB 4113-Board kann nur in einem der GÖPEL electronic USB-Racks USB 1004, USB 1008 oder USB 1016 betrieben werden.



Stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass alle Hardware Installationsarbeiten im **ausgeschalteten** Zustand Ihres Systems erfolgen!

Wählen Sie einen freien Steckplatz in Ihrem USB-Rack aus. Falls vorhanden, muss zuerst das Slotblech entfernt werden, welches den Steckplatz abdeckt. Dazu sind die beiden Schrauben zu lösen. Führen Sie das Board über die Führungsschienen vorsichtig in den vorbereiteten Steckplatz ein und drücken Sie es das letzte Stück, mit etwas Kraft, bis zum Anschlag in den Steckplatz hinein. Schrauben Sie die beiden äußeren, an der Frontplatte befindlichen Schrauben fest, damit das Board einen sicheren Sitz hat.



Fassen Sie das Board bei der Montage nur an den Rändern oder an der Frontplatte an. Berühren Sie niemals die Oberfläche, da sonst die Gefahr der Zerstörung von Bauteilen durch elektrostatische Entladung besteht.

Zur Entfernung des Boards aus dem Rack (falls notwendig), sind die beiden äußeren Schrauben wieder zu lösen. Mit dem an der Frontplatte befindlichen Hebel kann die Karte aus dem Steckplatz herausgelöst und anschließend herausgezogen werden.

basicCON 4113:

Das basicCON 4113 kann direkt an den PC oder Laptop angeschlossen werden.

Schließen Sie, wenn nötig, siehe Kapitel [Stromversorgung](#), das beigelegte Netzteil oder eine eigene Spannungsquelle an die entsprechenden Anschlüsse ext. Power Supply auf der Rückseite des Gehäuses an.

Verbinden Sie die auf der Rückseite befindliche USB-Buchse über das beigelegte USB-Kabel mit Ihrem Rechner.



Bitte vergleichen Sie das Kapitel [Adressierung](#) zur Installation mehrerer USB 4113-Boards.



Die Anschlüsse auf der Frontseite des USB 4113-Boards werden im Kapitel [Anschlussbelegung](#) näher erläutert.

1.2 Treiberinstallation

Um die GÖPEL electronic USB-Treiber auf Ihrem System einzurichten, empfehlen wir das GUSB Treiber Setup.

Starten Sie dazu das auf der mitgelieferten CD enthaltene Setup Programm *GUSB-Setup-*.exe*

(zu finden unter *USB4113-basicCON4113\Driver*, der Stern steht für die Versionsnummer) und folgen Sie den Anweisungen.



Der zur Verfügung stehende Gerätetreiber unterstützt gegenwärtig sowohl Windows® XP als auch Windows® 7/ 32 Bit- und Windows® 7/ 64 Bit-Systeme.



Die USB-Schnittstelle nutzt, falls möglich, die **high-speed** Datenrate entsprechend USB2.0 Spezifikation (ansonsten **full-speed**).

Durch die Plug-und-Play Fähigkeit von Windows® wird das Gerät automatisch vom Betriebssystem erkannt.

Am Ende des Installationsprozesses werden Sie von Windows® aufgefordert, Ihren Rechner neu zu starten. Für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb wird ein Neustart des Systems unbedingt empfohlen.

Nach der Treiberinstallation/ Hardwareinstallation können Sie überprüfen, ob die Boards einwandfrei vom System eingebunden worden sind.

Die folgende Abbildung zeigt u.a. die erfolgreiche Einbindung eines USB 4113-Boards oder basicCON 4113:



Abbildung 1-1:
Anzeige Geräte-Manager



Beachten Sie bitte, dass der Geräte-Manager ALLE USB-Controller anzeigt.

2 Hardware

2.1 Bestimmung

Das LVDS Splitter-Board USB 4113 der GÖPEL electronic GmbH mit USB 2.0-Interface dient zur Verteilung von LVDS-Signalen (ANSI TIA/EIA-644).

Das Board realisiert einen 1 zu 4 Splitter für LVDS-Signale bis zu einer maximalen Bandbreite von 3,125 GBit/s.

Zusätzlich wirkt das Board als Signalrepeater.




Abbildung 2-1:
USB 4113



Für den Betrieb des USB 4113-Boards ist ein GÖPEL electronic USB-Rack USB 1004, USB 1008 oder USB 1016 erforderlich, das bis zu 16 GÖPEL electronic USB-Boards aufnehmen kann.

Die Stromversorgung erfolgt über das Netzteil des USB-Racks.

basicCON 4113 ist ein GÖPEL electronic GmbH stand-alone-Gerät auf der Grundlage eines USB 4113-Boards zum Anschluss an einen PC oder Laptop, das für den eigenständigen Einsatz außerhalb komplexer Testsysteme entwickelt wurde.

Das basicCON 4113 kann über die USB-Schnittstelle oder über die Buchsen für ext. Power Supply versorgt werden (siehe [Stromversorgung](#)).



Abbildung 2-2:
basicCON 4113

An der Geräterückseite des basicCON 4113 befinden sich die folgenden Anschlüsse:



Abbildung 2-3:
basicCON 4113 - Rückseite

- USB-B-Buchse für das USB 2.0 Interface mit USB-Standardbelegung
- DC-Buchse für das Steckernetzteil
- Bananenbuchsen zur Stromversorgung



Bitte nutzen Sie für die externe Stromversorgung entweder die beiden Bananenbuchsen ODER die DC-Buchse.



Weiterhin vergleichen Sie bitte die Hinweise im entsprechenden Kapitel zur [Stromversorgung](#).

2.2 Technische Daten

2.2.1 Abmessungen

(Breite x Höhe x Tiefe):

- USB 4113: 4 TE x 100 mm x 160 mm
- basicCON 4113: 130 mm x 55 mm x 200 mm



Die Abmessungen des USB 4113 Boards (ohne Frontplatte und Steckverbinder) entsprechen Standard-Abmessungen in einem GÖPEL electronic USB-Rack.

2.2.2 Elektrische Kennwerte

Symbol	Kennwert	Min.	Typ.	Max.	Einheit	Bemerkung
Versorgung						
U_{SS}	Versorgungsspannung		5		V	Versorgung über USB möglich (basicCON 4113)
I_{SS}	Versorgungsstrom		200	400	mA	
U_{SExt}	Externe Versorgungsspannung	7	12	25	V	$I_{Max} = 170mA$ bei 12V Optional für basicCON 4113
LVDS						
U_{ID}	Differenzielle LVDS-Eingangsspannung			1	V	
I_{ID}	Differenzieller Eingangsstrom		± 1	± 10	μA	
R_{IN}	Eingangswiderstand		100		Ω	
C_{IN}	Eingangskapazität		1,7		pF	
U_{OD}	Differenzielle LVDS-Ausgangsspannung	250	350	450	mV	
I_{OS}	Ausgangs-Kurzschlussstrom			± 55	mA	
R_{OUT}	Ausgangswiderstand		100		Ω	
C_{OUT}	Ausgangskapazität		1,2		pF	
Steuerkanal						
U_{CTRL}	Spannung des Steuerkanals			40	V	
I_{CTRL}	Strom des Steuerkanals			250	mA	



Bitte verwenden Sie zum Anschluss der Baugruppen an die USB-Schnittstelle des PCs/ Laptops das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel.

Andere Kabel sind u. U. nicht geeignet!

2.3 Aufbau und Funktion

2.3.1 Allgemeines

Das Splitterboard USB 4113 (auch im basicCON 4113 verwendet) verteilt das LVDS-Eingangssignal (ANSI TIA/EIA-644) auf beliebig viele der vier LVDS-Ausgänge. Außerdem wird das Signal durch die auf dem Board enthaltenen Repeater regeneriert.

Zusätzlich wird ein Steuersignal (z.B. CAN/ LIN) verteilt.

Durch Kaskadierung mehrerer USB 4113-Boards kann maximal ein 1 zu 64 Splitter aufgebaut werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, mehr als drei Splitter in Reihe zu schalten, da der Jitter des LVDS-Signals dann zu groß wird und keine fehlerfreie Übertragung mehr gewährleistet werden kann.

Alle Boards haben auf der Vorderseite fünf HF-Steckverbinder zum Anschluss der LVDS-Leitungen.

Das USB 4113-Board verfügt rückseitig über einen 132-poligen Backplane-Steckverbinder zum Anschluss in einem GÖPEL electronic USB Rack.

Das basicCON 4113 hat einen USB-B Anschluss und Anschlüsse zur externen Stromversorgung.

2.3.2 Hardware Initialisierung

Bei Bedarf kann mit den auf dem Board befindlichen Schaltern eine Hardware Initialisierung vorgenommen werden.

In Abbildung 2-4 ist dargestellt, dass es für jeden Ausgangskanal LVDS Out1..LVDS Out4 einen Schalter 1..4 gibt.

Nach dem Einschalten, wenn der Host-Modus noch nicht aktiviert wurde, verteilt die Baugruppe das Eingangssignal wie folgt:

Sind alle Schalter ausgeschaltet, sind auch alle LVDS Ausgänge abgeschaltet.

Ist ein Schalter eingeschaltet, wird das Eingangssignal auf den entsprechenden Ausgang gelegt.

Sind mehrere Schalter eingeschaltet, wird das Eingangssignal auf mehrere Ausgänge verteilt.




Abbildung 2-4:
Schalter zur Initialisierung

Nach Aktivierung des Host-Modus sind die Schalter nicht mehr von Bedeutung. Die Steuerung erfolgt dann über USB.

Im Auslieferungszustand sind alle Schalter aus.

Bei Bedarf sollten die Schalter immer vor der Installation gesetzt werden. Durch diese Initialisierung ist auch ein Betrieb des Splitters ohne Softwareansteuerung denkbar. Dafür muss das Board nur im USB-Rack versorgt werden.



Der Host-Modus wird mit der G-API Funktion `G_Lvds_Splitter_HostControlMode_Set` aktiviert.

Bitte informieren Sie sich über diese Funktion sowie die weiteren G-API Funktionen zur Steuerung Ihrer USB 4113/ basicCON 4113 Baugruppe im G-API User Manual.

2.3.3 Adressierung

Die Adressierung von USB 4113 Boards im GÖPEL electronic USB-Rack oder basicCON 4113 Geräten erfolgt ausschließlich über deren Seriennummern: Die Baugruppe mit der KLEINSTEN Seriennummer ist immer das Gerät Nummer 1. (Aber: Die Zählung erfolgt unter Berücksichtigung aller anderen im selben System vorhandenen GÖPEL electronic USB Baugruppen.)



Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit empfehlen wir, ggf. mehrere USB 4113-Boards in aufsteigender Reihenfolge ihrer Seriennummern im USB-Rack anzuordnen.

2.3.4 Stromversorgung

Das Board USB 4113 wird über das USB-Rack versorgt, in dem es installiert wurde.

Die Stromversorgung eines basicCON 4113 kann über die USB-Schnittstelle erfolgen, sofern diese für den benötigten Strom von ca. 500mA konfiguriert ist.

Bei Betrieb an passiven USB-Hubs oder Laptops mit geringerer USB-Stromversorgung muss das basicCON 4113 extern über die Buchsen für ext. Power Supply mit 7-25 VDC versorgt werden.

Dabei nutzen Sie entweder die Buchsen für Bananenstecker (rot = plus/ blau = minus) oder die Buchse für das beigelegte Steckernetzteil mit dem Hohlstecker (2,1 x 5,5mm/ Polarität + innen), siehe auch Abbildung 2-3.

2.3.5 Anschlussbelegung

Verwendeter Steckverbinder:
Rosenberger D4S20A-40ML5-Z

Steckverbinder für Anschlusskabel (Vorschlag):
Rosenberger D4K10A-1D5A5-Z




Abbildung 2-5: Frontplatte USB 4113

Die folgende Tabelle enthält die Pinbelegung der LVDS-Buchsen:

Anschluss	Pin	Signal	Anschluss	Pin	Signal
Out 1..4	1	LVDS-	In	1	GND
	2	Control		2	LVDS+
	3	LVDS+		3	Control
	4	GND		4	LVDS-

2.4 Zubehör

USB 4113/ basicCON 4113-Baugruppen sind mit folgendem Zubehör erhältlich:

- LVDS HF-Anschlusskabel
(bitte bei Bestellung die benötigte Länge
und den Steckertyp der Senderseite angeben)

3 Programmieren über G-API

Die G-API (GÖPEL-API) ist das C-User-Interface für GÖPEL electronic-Hardware unter Windows®. Sie stellt einen umfangreichen, Hardware-unabhängigen Befehlssatz für CAN, LIN, K-Line, MOST, FlexRay, LVDS, analoge und digitale Ein-/ Ausgänge sowie Diagnosedienste zur Verfügung. Egal ob ein PXI-/ PCI-, USB- oder Ethernet-Gerät genutzt wird – die Befehle sind dieselben.

Die mit der G-API einher gehende Hardware-Abstraktion erlaubt der Testapplikation Parallelzugriff auf die Hardware. Das ermöglicht einer Applikation den Zugriff auf mehrere Hardware-Schnittstellen; andererseits können auch mehrere Applikationen parallel auf die gleiche Hardware-Schnittstelle zugreifen.

Ein weiteres Feature der G-API ist der asynchrone Hardware-Zugriff. Das bedeutet: Keine Ausführungs-Einschränkungen für wartende Firmwarebefehle. Die Befehls-Quittierung wird über einen Callback-Mechanismus geliefert.

Deshalb ist keine Anforderung von der Applikation erforderlich.

Mit dem Hardware Explorer stellt die GÖPEL electronic GmbH ein Hardware Konfigurations- und Management-Tool zur Verfügung, das den Anwendern die bequeme Möglichkeit bietet, ihre Hardware-Konfigurationen zu verwalten und auf die einzelnen Hardware-Schnittstellen über logische Namen zuzugreifen. Durch die Verwendung logischer Namen ist ein erneutes Compilieren der Applikation beim Wechsel auf eine andere Schnittstelle oder ein anderes Gerät nicht mehr erforderlich. Die Schnittstellen können im Hardware Explorer einfach neu zugeordnet werden.

Außerdem bietet der Hardware Explorer eine einfache Möglichkeit, das Zusammenwirken von Hard- und Software durch die Ausführung integrierter Selbsttests zu testen.



Bitte vergleichen Sie die G-API Dokumentation für weitere Informationen.

Diese Dokumentation und die Installationssoftware finden Sie im Ordner *G-API* der mitgelieferten Produkt CD.

B

basicCON 4113
Anschlüsse2-2

G

G-API3-1
GÖPEL USB-Racks1-1

H

Hardware Explorer3-1
Hardware Initialisierung2-4

U

USB 4113
Abmessungen2-3
Adressierung2-5
Anschlüsse2-4, 2-5
Bestimmung2-1
Einsatz2-4
Hardware Installation1-1
Kaskadierung2-4
Pinbelegung2-5
Stand-alone Ausführung2-2
Stromversorgung2-5
Treiber Installation1-2
Zubehör2-6
USB-Kabel2-3